

ZERTIFIKAT / Certificate

Zertifikat Nr. / Certificate No.

130367-01-Z-01 Revision 01

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt des Herstellers / Hereby is confirmed that the product of the manufacturer

STG-Beikirch GmbH Trifte 89 32657 Lemgo Deutschland

hergestellt im / in den Herstellwerk/en produced in the manufacturing plant/s

STG-Beikirch GmbH Trifte 89 32657 Lemgo Deutschland

die Anforderungen der Erstprüfung nach der Spezifikation Nr./ and the requirements of the Initial Type Test according to specification No.

prEN 12101-9:2004

durchgeführt in der akkreditierten Prüfstelle / done by the accredited Testing laboratory

KRIWAN Testzentrum GmbH Teslastraße 2 74670 Forchtenberg Deutschland erfüllt / are met.

Details zu dem zertifizierten Produkt sind im Anhang zum Zertifikat beschrieben. /
Details to the certified product are described in the annex to this

Das Zertifikat ist gültig bis / The Certificate is valid until: 15.01.2025

Produkt / Product

Elektrische manuelle Feuermeldestelle / Electrical fire call point

Typ / Type RBH/3A RBH/3A/SU

KRIWAN Testzentrum GmbH

Teslastraße 2

D – 74670 Forchtenberg

Tel. Fax +49 (0) 79 47 / 91 50 - 0 +49 (0) 79 47 / 91 50 - 50

Fax E-Mail Web

info@KRIWAN-Testzentrum.de www. KRIWAN-Testzentrum.de

Akkreditiertes Prüflaboratorium / Accredited test laboratory D-PL-12091-01-00

Forchtenberg, den 15.01.2020

certificate.

Prof. Dr.-Ing. Elmar Zeitler Leiter der Zertifizierungsstelle / Manager Certification Body



Anhang / Annex

zum Zertifikat Nr. / acc. to Certificate No 130367-01-Z-01

Revision 01

Produktmerkmale / Product parameters

Bauprodukt Elektrisch manuelle Feuermeldestelle zur Verwendung in Rauch und

Construction product Wärmeabzugsanlagen /

Electrical call point for use in smoke and heat control systems

Typ RBH/3A

Type RBH/3A/SU (mit akustischer Signalisierung / incl. accoustic signal)

Variante ---

Variant

Marke ---

Vorgesehene Verwendung

Intended use

Brandschutz / Fire safety

Kategorie oder Klasse

Levels or classes

Keine / None

Merkmale / Remarks

Art der Feuermeldestelle /

Tpye of call point:

Typ B und Typ I / Type B and type I

Umweltklasse /

Environmental Class

1

Eingangsspannung

Input Voltage:

24 V DC; 60 mA